

## **Algemene regel 21 Keur**

### **Infiltratie van hemelwater en onttrekking van grondwater voor een gietwatervoorziening**

Deze Algemene regel is bedoeld voor het infiltreren van hemelwater en het onttrekken van dit water als gietwater, bij glastuinbouwbedrijven. Hiervoor hoeft volgens deze algemene regel geen watervergunning meer te worden aangevraagd. Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten de voorwaarden van deze algemene regel valt, kan hij daarvoor een watervergunning aanvragen.

#### **Vrijstelling van de vergunningplicht**

Geen watervergunning volgens artikel 3.4 eerste lid van de Keur is vereist voor het gebruik van infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag van gietwater bij glastuinbouwbedrijven, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- a. het te infiltreren hemelwater is afkomstig is van een bedrijf met biologische teelt, of;
- b. het te infiltreren hemelwater wordt aantoonbaar niet gemengd met waterstromen die door teeltactiviteiten verontreinigd kunnen zijn, of;
- c. bij menging van hemelwater en andere waterstromen (die door teeltactiviteiten verontreinigd kunnen zijn) worden zuiveringstechnieken voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met een minimaal rendement van 80% toegepast (overeenkomstig de uitgangspunten van rapport GTB-1222, Wageningen UR) op de waterstroom die ondergronds wordt opgeslagen, of andere technische voorzieningen met een gelijkwaardig rendement;
- d. het bedrijf dat infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag niet langer gebruikt meldt dit binnen twee weken na de beëindiging;
- e. op jaarbasis wordt per infiltratiepunt maximaal 70.000 m<sup>3</sup> hemelwater geïnfiltreerd;
- f. op jaarbasis wordt per infiltratiepunt maximaal 50.000 m<sup>3</sup> water uit de ondergrondse hemelwateropslag onttrokken;
- g. de kwaliteit van het te infiltreren water hoeft niet gemeten te worden.

#### **Melding**

Het bedrijf dat dat gebruik gaat maken van infiltratievoorzieningen voor ondergrondse opslag meldt zich twee weken voor ingebruikname van de voorzieningen bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Bij de melding moeten de gegevens zoals genoemd in artikel 6.27 en 6.28 van de Waterregeling worden verstrekt.

#### **Zorgplicht**

Indien na de aanleg van nieuwe infiltratiepunten blijkt dat er zich schade voordoet bij derden moeten hiervoor maatregelen worden genomen, zodat de schade zich niet meer voordoet.

#### **Overgangsrecht**

Voor de bedrijven die eerder een vergunning hebben gekregen voor een infiltratie van hemelwater geldt de vergunningaanvraag als melding. Deze vergunningen vervallen op het moment van inwerkingtreding van deze Algemene regel van rechtswege.